Kvalita pitné vody v síti dle zásobované oblasti

aktualizace 15. 9. 2017

Zásobovaná oblast			**Frýdecko-Místecko**	**Karvinsko**	**Novojičínsko**	**Opavsko**	**Ostravsko**	**Přerovsko**	**Třinecko**
Místo odběru	Jednotka	Mezní hodnota	*VDJ Frýdek*	*VDJ Karviná -Ráj*	*PK Hájov*	*VDJ Chvalíkovice*	*VDJ Krásné Pole*	*VDJ Střítež*	*VDJ Nebory*
Teplota	°C		9,5	10,5	11,5	11,3	11,5	12,8	15,5
Barva	mg Pt / l	20	<1,5	<1,5	<1,5	2,1	2,5	4,7	<1,5
Zákal	ZF (n)	5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	<0,5
pH		6,5 - 9,5	7,70	7,80	7,90	8,10	7,69	7,80	7,80
ChSK-Mn	mg/l	3	1,00	1,00	1,00	1,92	1,60	1,36	0,70
Železo	mg/l	0,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,11	<0,05
Mangan	mg/l	0,050	<0,025	<0,025	<0,025	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Hliník	mg/l	0,20	0,02	0,02	<0,02	0,02	0,02	0,02	<0,02
Fekální streptokoky	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0