Kvalita pitné vody v síti dle zásobované oblasti

aktualizace 20. 7. 2017

Zásobovaná oblast			**Frýdecko-Místecko**	**Karvinsko**	**Novojičínsko**	**Opavsko**	**Ostravsko**	**Přerovsko**	**Třinecko**
Místo odběru	Jednotka	Mezní hodnota	*VDJ Frýdek*	*VDJ Karviná -Ráj*	*PK Hájov*	*VDJ Chvalíkovice*	*VDJ Krásné Pole*	*VDJ Střítež*	*VDJ Nebory*
Teplota	°C		8,9	9,5	9,8	9,4	9,7	10,4	12,9
Barva	mg Pt / l	20	1,5	<1,5	<1,5	3,0	3,0	4,2	1,5
Zákal	ZF (n)	5	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	<0,5	0,5	<0,5
pH		6,5 - 9,5	7,80	7,90	7,85	8,41	8,98	7,92	8,00
ChSK-Mn	mg/l	3	0,90	0,60	1,00	1,68	1,60	1,76	0,60
Železo	mg/l	0,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,13	<0,05
Mangan	mg/l	0,050	<0,025	<0,025	<0,025	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Hliník	mg/l	0,20	0,04	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	0,03
Fekální streptokoky	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0