

## Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, zahájení odvádění odpadních vod kanalizací a udržování kanalizačních přípojek



Žadatel (budoucí odběratel) o povolení připojení na kanalizaci je povinen dodržovat tyto podmínky stanovené provozovatelem kanalizace - Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. /dále jen SmVaK Ostrava a.s./

**SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel kanalizace, stanoví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění základní principy, práva, povinnosti a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.**

- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
- Vnitřní kanalizace končí v místě posledního soutoku jednotlivých větví ležaté kanalizace stavby nebo pozemku.
- Kanalizační přípojka je rozdělena na úsek potrubí uložený v pozemku tvořícím veřejné prostranství a úsek potrubí uložený na jiném (soukromém) pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
- Kanalizační přípojku jako celek pořízuje na své náklady vlastník připojované nemovité věci (stavby/pozemku) – odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady tuto přípojku pořídila.
- Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka

byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Provedení kanalizačních přípojek a šachet (uložení, hutnění, způsob napojení přípojky na hlavní kanalizační řád, provedení zkoušky vodotěsnosti) musí být v souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 6101.

- V případech, kdy je kanalizace, na kterou je kanalizační přípojka napojena, ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky (ani přes žumpy s přepadem) a čistírny odpadních vod. Před provedením napojení kanalizační přípojky je vlastník nemovité věci povinen zrušit septik nebo jiné jímky a zajistit odvádění veškeré odpadní vody přímo do kanalizace bez usazení.
- Kanalizační přípojku je možno napojit do kanalizačního řádu přímo do po-

trubí výřezem (jádrové vrtání vstupního otvoru) se zatěsněním, případně do revizní šachty:

- V prvním případě je nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, a to:
  - při hloubce uložení přípojky do **1,5 m** šachtu průměru minimálně DN 315
  - při hloubce uložení přípojky do **2,0 m** šachtu průměru min. DN 400 (425)
  - při hloubce uložení přípojky nad **2,0 m** šachtu průměru minimálně DN 600
- V případě napojení do revizní šachty je nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, pokud délka rovného úseku kanalizační přípojky přesahuje 30 metrů.
- Přípojkové šachty je nutno situovat na hranici pozemku tvořícího veřejné prostranství a soukromého pozemku, dále pak ve všech lomových bodech kanalizační přípojky. Přípojkové šachty musí být umístěny tak, aby byla ze strany provozovatele možná pravidelná kontrola a čištění.

### Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat:

- Situační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:500) se zaměřením připojované nemovitosti. V tomto výkresu musí být zakreslen půdorys připojované nemovité věci a vlastní pozemek s uvedením čísla parcely (červeně), dále přilehlé pozemky s uvedením čísla parcely, komunikace, směr a hloubka inženýrských sítí, se kterými se bude kanalizační přípojka křížovat a vnitřní kanalizace
- Podélný řez kanalizační přípojku (měřítko 1:50) s vyznačením křížujících sítí
- Technickou zprávu

*Povinnost zpracovat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky má vlastník napojované nemovité věci i v případě, že bude realizovat jen část kanalizační přípojky uloženou v soukromém pozemku a připojení realizuje do již provedené části kanalizační přípojky uložené v pozemku tvořící veřejné prostranství.*

*Projektová dokumentace musí být zpracována odborně způsobilou osobou dle platné právní úpravy. Žadatel o povolení připojení na kanalizaci obdrží souhlasné vyjádření. Tiskopis **Žádost ořízení kanalizační přípojky** je ke stažení na internetových stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) - sekce Zákazníkům/Dokumenty ke stažení.*

- Kanalizační přípojka může být provedena z trubního materiálu PVC, PP, PE, kameniny. Uložení a zásep potrubí ve výkopu musí být provedeny dle typového vzorového podkladu výrobce trubního materiálu.
- Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky při DN 200 je 10 o/oo, při DN 150 je 20 o/oo. Zaústění do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být provedeno v horní třetině profilu potrubí stoky.

## Vlastník připojované nemovité věci (žadatel) je povinen v dostatečném časovém předstihu před plánovanou realizací kanalizační přípojky doručit na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.:

- Řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
- Platné povolení stavby kanalizační přípojky ve smyslu stavebního zákona vydaného příslušným stavebním úřadem
- Aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnický vztah k připojované nemovité věci
- Souhlas vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci v případě, že kanalizace, na kterou bude kanalizační přípojka napojena, není ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., včetně dohody o úhradě nákladů za materiál nezbytný k napojení kanalizační přípojky na kanalizaci (např. sedlová odbočka, ...)

### Další podmínky napojení na kanalizaci

- SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, si vyhrazují právo rozhodovat o vydání technických podmínek ke zřízení kanalizačních přípojek a stanovovat podmínky i způsob jejich realizace tak, aby byly provedeny odborně a kvalitně dle platných norem včetně vhodného materiálu.
- V případě, že kanalizační přípojka bude napojována na kanalizaci ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., materiál na odbočení (např. sedlovou odbočku) dodá stavebníkovi SmVaK Ostrava a.s. na základě podané žádosti o zřízení kanalizační přípojky a před realizací kanalizační přípojky. Případně pozdější požadavky stavebníka nebudou ze strany SmVaK Ostrava a.s. akceptovány.
- SmVaK Ostrava a.s. mají právo kontrolovat kvalitu provádění prací na realizaci kanalizační přípojky. Před zásypem kanalizačního potrubí musí být zástupce SmVaK Ostrava a.s. přizván ke kontrole provedených prací.
- Vlastník připojované nemovité věci je povinen po provedení napojení kanalizační přípojky a před zásypem potrubí zajistit zaměření místa zaústění kanalizační přípojky do kanalizace.
- Svévolné připojení kanalizační přípojky na kanalizaci ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. bez písemného souhlasu společnosti nebo poškození této kanalizace je zakázáno, toto je kvalifikováno jako porušení platné právní úpravy, za které je možné uložit pokutu.
- Do kanalizace (jednotné/splaškové) je povoleno vypouštět pouze odpadní vody (splaškové, srážkové/pouze splaškové) v míře znečištění stanovené v kanalizačním řádu. Je nepřijatelné do kanalizace vypouštět látky hořlavé, lehce zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé

a takové, jež by mohly způsobit poškození, ucpání stoky nebo ohrozit provoz čistírny odpadních vod. Případné škody vzniklé na zařízení provozovatele kanalizace, způsobené porušením kanalizačního řádu ze strany odběratele vypouštěním těchto látek, uhradí odběratel - vlastník připojené nemovité věci.

- Poruchy vzniklé na části kanalizační přípojky uložené v pozemku tvořícím veřejné prostranství ohlašuje její vlastník provozovateli kanalizace, který opravy a údržbu těchto částí kanalizačních přípojek zajišťuje a náklady s tím spojené hradí ze svých provozních nákladů. Odstranění poruchy na jiné části kanalizační přípojky hradí její vlastník.
- Vlastník kanalizační přípojky nesmí bez souhlasu provozovatele - SmVaK Ostrava a.s. provádět jakékoli následné úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně provádění připojování ji-

ných nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku.

- Zahájení vypouštění odpadních vod z kanalizační přípojky je možné po splnění následujících podmínek:
  - V případě napojení na kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s.:
    - jsou doloženy doklady uvedené výše na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
    - je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem připojené nemovité věci – odběratelem a SmVaK Ostrava a.s.
  - V případě napojení na kanalizaci ve vlastnictví jiného subjektu:
    - předmětná kanalizace je uvedena do trvalého provozu
    - je uzavřena smlouva o provozování předmětné kanalizace mezi jejím vlastníkem a SmVaK Ostrava a.s., ze strany SmVaK Ostrava a.s. bylo zahájeno faktické provozování kanalizace dle této smlouvy
    - jsou doloženy doklady uvedené výše na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
    - je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi SmVaK Ostrava a.s. a odběratelem – vlastníkem připojené nemovité věci
  - V případě zahájení vypouštění odpadních vod bez splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci se odběratel dopouští protiprávního jednání, na základě kterého s ním může být vedeno správní řízení o udělení sankce ve smyslu §32 resp. §33 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.



**SmVaK**  
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.

**Oblast Frýdek-Místek**  
Kanalizační dispečink Frýdek-Místek  
tel.: 605 734 894

**Oblast Havířov a Karviná**  
Kanalizační dispečink Havířov  
tel.: 605 734 893

**Oblast Nový Jičín**  
Kanalizační dispečink Nový Jičín  
tel.: 605 734 843

**Oblast Opava a Bruntál**  
Kanalizační dispečink Opava  
tel.: 737 921 159

**Zákaznická linka:**  
800 292 400  
V pracovní dny 7<sup>30</sup> – 20<sup>00</sup>

**Poruchová služba:**  
800 292 300  
24 hodin denně